

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

11230061000204739814 от 17.01.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или не согласовании (дата и реквизиты) проведения инспекционного визита с органами прокуратуры\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26, 8(82151) 30-2-30; ond.vorkuta@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11-007-2023/0034пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается Муниципальному образовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Воркуты (ИНН 1103024319)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Муравьева Михаила Вячеславовича от 17 января 2023 г. № 11-007-2023/0034рс, в период с «20» января 2023 г. по «20» января 2023 г.

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы Богенсом Владимиром Артуровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведён внеплановый инспекционный визит Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Воркуты по адресу:

1) 169936, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Твардовского, д. 4

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: директор Конусевич Татьяна Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, не проведена замена автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пожарные извещатели, источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики, пожарного оповещателя, приборов приемно-контрольных пожарных) эксплуатирующихся сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком).</p> <p>Вывод акта о техническом состоянии АПС от 15.12.2022 г.: достигнуто предельное состояние устаревшего оборудования АПС и его элементов</p>	<p>абзац 4 п. 54 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 (далее –ППРв РФ);</p> <p>ст.4, ст.6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123 от 22.07.2008);</p> <p>п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний" (далее - ГОСТ Р 53325-2012)</p>	30.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МСЧ, СВМ № 14 г. Воркуты  
Крыжовник Т.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми

Богенс В.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.