

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование ОНДПР)

169901, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

На основании решения ВрИО заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Муравьева Михаила Вячеславовича от 16 июля 2021 г. № 65, в период с 10 ч. 00 мин. «22» июля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «03» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) *Костицыной Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: *Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты*

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): *169934 Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргащор, ул. Энтузиастов, д. 26б*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) *Исполняющей обязанности директора МОУ «СОШ №14» г. Воркуты Касаткиной Татьяной Сергеевной;*

2) *Заместителей директора по АХЧ Лариной Светланой Александровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	На четвертом этаже здания, в кабинетах №№401,403,404,405,406,407,408,409,410 для отделки потолка применены потолочные панели ПВХ с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ №123 от 22.07.2008г.); п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	25.07.2022	
2	На четвертом этаже здания, в кабинетах №№401,403,404,406,407,409,410 для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	
3	На третьем этаже здания, в кабинетах №№304,305,306,307,309 для отделки потолка применены потолочные панели ПВХ с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	
4	На третьем этаже здания, в кабинетах №№304,305,306,307,309,311 для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	
5	На втором этаже здания, в кабинетах №№201,205,207,208,209,210,212 для отделки потолка применены потолочные панели ПВХ с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	

6	На втором этаже здания, в кабинетах №№201,205,207,208,209,210,212 для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	
7	На первом этаже здания, в кабинетах №№103,104 для отделки потолка применены потолочные панели ПВХ с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	
8	На первом этаже здания, в кабинетах №№103,104 для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	
9	На первом этаже здания в общем коридоре (помещение №63 по тех. паспорту БТИ) для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 25 ППР в РФ.	25.07.2022	
10	Используются помещения №№2,3 (по техническому паспорту БТИ), расположенные в подвальном этаже для организации детского досуга (тир).	п. 8 ППР в РФ.	25.07.2022	
11	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения №3 (по техническому паспорту БТИ), расположенного в подвальном этаже, менее 1,9 м (фактическая высота – 1,6 м).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; прим. 2 п. 4.2 Строительные нормы и правила СНиП II-A.5-70* Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений (далее - СНиП II-A.5-70*); п. 4.1.18 Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130)	25.07.2022	

12	Высота эвакуационного выхода в свету из помещения №2 (по техническому паспорту БТИ), расположенного в подвальном этаже, менее 1,9 м (фактическая высота – 1,7 м).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; прим. 2 п. 4.2 Строительные нормы и правила СНиП II-A.5-70*; п. 4.1.18 СП 1.13130.2020	25.07.2022	
13	Имеющиеся выходы из подвала наружу не соответствуют требованиям: Минимальная ширина выхода должна быть не менее 0,8 м; высота – не менее 1,9 м. (фактически – 1 выход непосредственно наружу через люк, 2 выхода через люк в помещение кладовой).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; прим. 2 п. 4.2 Строительные нормы и правила СНиП II-A.5-70*; п. 4.2.2, п. 4.2.7, п. 4.2.18 Свод правил СП 1.13130	25.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНДПР г. Воркуты УНДиПР
 ГУ МЧС России по Республике Коми
 Костицына М.В.
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



« 03 » августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

[Handwritten signature]
 (подпись)

« 03 » августа 20 21 г.

и.о. директора ПКУ № 1041111111
г. Воркута Злобина
Сергей Николаевич
 (должность, фамилия, инициалы)